

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)
141410, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д.34, тел. 8-(498)-505-41-51, факс: 8 (498)-505-41-52,
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г.о. Королёв УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

141076 г. Королёв, ул. Калининградская, д.29, тел./факс 8(495) 511-94-28, ogprkorolev@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Королёв
(место составления акта)

« 15 » февраля 20 19 г.
(дата составления акта)
10:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 24

По адресу / адресам: Московская область, г.Королёв, ул. Пионерская, 43А

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 24 от 04.02.2019г., о проведении плановой
выездной проверки, подписанного заместителем начальника ОНД по г. Королёву УНД ГУ МЧС
России по Московской области – заместителем главного государственного инспектора г. Королёва
по пожарному надзору майором внутренней службы Зайцевым А.Н.

(распоряжение с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая выездная

плановая/внеплановая, документарная / выездная

проверка в отношении: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
городского округа Королёв Московской области "Центр развития творчества детей и юношества"
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 12 » февраля 20 19 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

« 15 » февраля 2019 г. с 09 час.30 мин до 10 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа 30 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по г. Королёву

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

04.02.2019 15:56

Бахарев М.А.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор ОНД по г. Королёву государственный
инспектор г. Королёв по пожарному надзору капитан внутренней службы Савин Денис
Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имени, отчества (последнее – при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУ ДО «ЦРТДО» Бахарев М.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавшие при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

- не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.20 ППР) (нарушение допустил директор МБУ ДО «ЦРТДЮ» Бахарев М.А.);

- складские здания и здание шахматного клуба не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации (приложение А10 СП 5.13130.2009) (нарушение допустило МБУ ДО «ЦРТДЮ»);

- не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующих актов испытаний (п.24 ППР) (нарушение допустил директор МБУ ДО «ЦРТДЮ» Бахарев М.А.);

- не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п.55 ППР) (нарушение допустил директор МБУ ДО «ЦРТДЮ» Бахарев М.А.);

- в отдельных случаях горизонтальное расстояние от электросветильников до извещателей составляет менее 0,5 м. (п.13.3.6 СП 5.13130.2009) (нарушение допустило МБУ ДО «ЦРТДЮ»);

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного пожарного надзора, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного пожарного надзора, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
старший инспектор отдела НД по г. Королёву
капитан внутренней службы Савин Д.А.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бахарев М.А.

Исполнение обязанностей руководителя подразделения государственного пожарного надзора

«15» 02 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0022
о назначении административного наказания

«15» февраля 2019 г.

М.О. г.о. Королёв
(место рассмотрения: город, село, район)

Государственный инспектор г. Королёв по пожарному надзору старший инспектор ОНД по г. Королёв капитан внутренней службы Савин Денис Анатольевич,

(Фамилия, имя, отчество, звание, должность, место, отчество (при наличии), наименование должности (при наличии))

рассмотрев протокол об административном правонарушении № 0022 от «15» февраля 2019 г. и материалы на

должностное лицо Бахарева Максима Александровича
(фамилия, имя, отчество)

уроженец (ка) Московской области, 1980 года рождения,

проживающего(ую) М.о. г.о. Королев, проспект Королева, д.42, кв.44
(адрес)

тел. 8-495-511-64-30

работающего(ую) [учащегося(уюся)] МБУ ДО «ЦРТДиО»
(наименование организации) (подразделение/наименование подразделения, области или учебного заведения)

в качестве директора

(наименование должности)

установил, что должностное лицо Бахарев Максим Александрович

«15» февраля 2019 г. в 10 ч. 00 мин. в здании и помещениях МБУ ДО «ЦРТДиО» по адресу: Московская область, г.о. Королёв, ул. Пионерская, д. 43А

нарушил (а) требования пожарной безопасности в Российской Федерации,

а именно: не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п.55 ППР); - не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующих актов испытаний (п.24 ППР); не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.20 ППР).

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч. 1

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указывается статья) (наименование адм. правонарушения)

принимая во внимание ч.1 п.1 ст. 4.2 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Должностное лицо Бахарева Максима Александровича признать виновным (ой) в совершении противоправных действий, предусмотренных частью 1 ст.20.4 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере **6 000 (шести тысяч) рублей.**

2. Объявить, что он и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии главному Государственному инспектору г. Королева по пожарному надзору, начальнику ОНД по г. Королёв УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области подполковнику внутренней службы Плишкину В. Ю. (г. Королёв, ул. Калининградская, д. 29/1) или в Королевский городской суд Московской области (г. Королев, ул. Коминтерна, 2).

3. Сообщить банковские реквизиты для перечисления суммы денежного взыскания.
Получатель: Управление Федерального казначейства по Московской области (Главное Управление МЧС России по Московской области). ИНН 503 606 24 40, КПП 503601 001, БИК 044 525 000, р/с 40101 80845250010102 в отделение №1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва. ОКТМО 46734000. КБК 17711627000010000140 - штраф за нарушение правил пожарной безопасности, зачисляемый в федеральный бюджет.

4. Предложить направить копию документа, свидетельствующую об уплате административного штрафа, в ОНД по г.о. Королёв УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области по адресу: 141076, г. Королёв Московской области, ул. Калининградская, д. 29, нарочно, почтой либо по факсу 511-94-28.

Должностному лицу Бахареву Максиму Александровичу разъяснено, что при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате штрафа, по истечении тридцати дней со дня вступления постановления в законную силу, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, кроме того, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 5 статьи 32.2 КоАП РФ).

Выписка из статьи 20.25: «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток».

15.02.19
дата, подпись должностного лица (Фамилия, инициалы)

Сроки и порядок оплаты штрафа мне разъяснены и понятны.

15.02.19
дата, подпись правонарушителя (Фамилия, инициалы)

Государственный инспектор
г. Королева по пожарному надзору
старший инспектор ОНД по г. Королёв

Копию постановления получил

15.07.19
дата, подпись должностного лица (Фамилия, инициалы)



Савин Д.А.

_____ (дата, подпись) (ФИО) _____ (дата, подпись) (ФИО)

Постановление вступило в силу _____

Срок предъявления постановления к исполнению _____

Копия постановления направлена _____ (дата, N почтового отправления и N звоняного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление N _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

исполнено « _____ » _____ 20 _____ г. _____ (номер финансового документа)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Московской области

141410, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д.34, тел. 8-(498)-505-41-51, факс: 8 (498)-505-41-52,

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО г.о. КОРОЛЕВ

ул. Калининградская, д. 29, г. Королев, М.О., 141070

т/ф.: 511-94-28, e-mail: ognikorolev@mail.ru

Предписание № 24/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования городского округа Королев Московской области "Центр развития творчества детей и юношества"

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Королева по пожарному надзору, заместителя начальника отдела надзорной деятельности по г. Королев майора внутренней службы А.Н. Зайцева № 24 от «04» февраля 2019 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Королева по пожарному надзору, старшим инспектором отдела надзорной деятельности по г. Королев капитаном внутренней службы Савиным Д.А. зданий и помещений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Королев Московской области "Центр развития творчества детей и юношества" по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.43А совместно с директором Бахаревым М.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п.20 ППР Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	15.08.2019г	
2.	складские здания и здание шахматного клуба не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации	приложение А10 СП 5.13130.2009	15.08.2019г	
3.	не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующих актов испытаний	п.24 ППР Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее	15.08.2019г	

		время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.		
4.	не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	<u>п.55 ППР</u> Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности с составлением соответствующих актов.	15.08.2019г	
5.	в отдельных случаях горизонтальное расстояние от электросветильников до извещателей составляет менее 0,5 м.	<u>п.13.3.6 СП 5.13130.2009</u> Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м.	15.08.2019г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в двухдневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Королева
по пожарному надзору
капитан внутренней службы



Д.А.Савин

«15» февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(подпись, фамилия, инициалы)

«15» февраля 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору